



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302780792

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TGW5FGDC-1600HU、TGW5FGDC-2500HU; Ue: DC1500V; Ui: 1600V; Uimp: 15kV; Ith: 1600A (800A~1600A), 2500A (2000A、2500A); Ie: TGW5FGDC-1600HU: 800A、1000A、1250A、1600A; TGW5FGDC-2500HU: 800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A; Icw: 85kA/1s、120kA/0.2s; Icm: 85kA; 使用类别: DC-22A、DC-23A、DC-PV2; 接线方式: 2P 外形, 具体接线方式见附页; 外壳防护等级: IP40 (操作面); 配用的辅助触头: 4NO4NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 05 月 26 日 有效期至: 2030 年 05 月 25 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010302780792

证书附页：第 1 页 共 1 页

直流接线方式：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司